



**Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий**

Главное управление МЧС России по Ярославской области

150000, г. Ярославль, ул. Кирова, 5/23, телефон 30-04-41, 32-96-24,

E-mail: ecc01@mail.adm.yar.ru

Управление надзорной деятельности и профилактической работы

150000, г. Ярославль, Красная пл., 8, телефон 79-08-15, E-mail: und-76@mail.ru

Отдел надзорной деятельности и профилактической работы по

Угличскому, Мышкинскому и Большесельскому районам Ярославской области

152615, г. Углич, ул. Ярославская, 10/2, телефон 2-13-37 E-mail: ogpnyglich@mail.ru

Предписание N 52/ 1 /1

**об устранении нарушений требований пожарной безопасности, о проведении мероприятий
по обеспечению пожарной безопасности на объектах защиты и по предотвращению угрозы
возникновения пожара**

Муниципальному общеобразовательному учреждению

Отрадной средней общеобразовательной школе,

директору Хорошулиной Ирине Николаевне

Во исполнение распоряжения главного государственного инспектора Угличского, Мышкинского и Большесельского районов Ярославской области по пожарному надзору № 52 от 20.10.2020 г., ст. 6 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» 27 октября 2020 года государственным инспектором Угличского, Мышкинского и Большесельского районов Ярославской области по пожарному надзору Стадухиным Александром Олеговичем проведена внеплановая выездная проверка в отношении объектов Муниципального общеобразовательного учреждения Отрадная средняя общеобразовательная школа (МОУ Отрадновская СОШ), расположенного по адресу: 152601 Ярославская область, Угличский район, п. Отрадный. Проверка проведена в присутствии Хорошулиной Ирины Николаевны – директора МОУ Отрадновской СОШ.

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» необходимо устранить следующие нарушения обязательных требований пожарной безопасности, выявленные в ходе проверки.

№пр едпи- сания	Вид нарушения обязательных требований пожарной безопасности с указанием конкретного места выявленного нарушения	Содержание пункта (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта РФ и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого (-ых) нарушены, требования которого нарушены	Срок устранения нарушения обязательных требований пожарной безопасности	Отметка (подпись) о выполнении (указывается только выполнение)
Здание школы				
1.	Привести в соответствие с требованиями пожарной безопасности вертикальную пожарную лестницу № 1 (см. Акт по испытанию наружных пожарных лестниц ЯОООООВДПО от 28.09.2016 г.). <i>Руководитель организации обеспечивает содержание наружных пожарных лестниц и ограждений на крышах (покрытиях) зданий и сооружений в исправном состоянии, их очистку от снега и наледи в зимнее время, организует не реже 1 раза в 5 лет проведение эксплуатационных ис-</i>	п. 24 ППР в РФ; ст. 2 Федерального закона № 69-ФЗ; ГОСТ Р 53254-2009 п. 4.1, 4.2, 4.7, 5.5, Приложение Б.	19.07.2021г.	

	<i>пытаний пожарных лестниц и ограждений на крышах с составлением соответствующего протокола испытаний.</i>			
2.	Привести в соответствие с требованиями пожарной безопасности вертикальную пожарную лестницу № 2 (см. Акт по испытанию наружных пожарных лестниц ЯОООООВДПО от 28.09.2016 г.). <i>Руководитель организации обеспечивает содержание наружных пожарных лестниц и ограждений на крышах (покрытиях) зданий и сооружений в исправном состоянии, их очистку от снега и наледи в зимнее время, организует не реже 1 раза в 5 лет проведение эксплуатационных испытаний пожарных лестниц и ограждений на крышах с составлением соответствующего протокола испытаний.</i>	п. 24 ППР в РФ; ст. 2 Федерального закона № 69-ФЗ; ГОСТ Р 53254-2009 п. 4.7, 5.5, Приложение Б.	19.07.2021г.	
Здание детского сада (п. Отрядный)				
3.	Привести в соответствие с требованиями пожарной безопасности маршевую пожарную лестницу (западная сторона) (см. Акт по испытанию наружных пожарных лестниц ЯОООООВДПО от 28.09.2016 г.). <i>Руководитель организации обеспечивает содержание наружных пожарных лестниц и ограждений на крышах (покрытиях) зданий и сооружений в исправном состоянии, их очистку от снега и наледи в зимнее время, организует не реже 1 раза в 5 лет проведение эксплуатационных испытаний пожарных лестниц и ограждений на крышах с составлением соответствующего протокола испытаний.</i>	п. 24 ППР в РФ; ст. 2 Федерального закона № 69-ФЗ; ГОСТ Р 53254-2009 п. 4.2, 4.6, 5.5; ГОСТ 25772-83 п. 2.7; СНиП 21-01-97 п. 6.30*; СП 1.13130-2009 п. 5.2.15.	19.07.2021г.	
4.	Привести в соответствие с требованиями пожарной безопасности маршевую пожарную лестницу (восточная сторона) (см. Акт по испытанию наружных пожарных лестниц ЯОООООВДПО от 28.09.2016 г.). <i>Руководитель организации обеспечивает содержание наружных пожарных лестниц и ограждений на крышах (покрытиях) зданий и сооружений в исправном состоянии, их очистку от снега и наледи в зимнее время, организует не реже 1 раза в 5 лет проведение эксплуатационных испытаний пожарных лестниц и ограждений на крышах с составлением соответствующего протокола испытаний.</i>	п. 24 ППР в РФ; ст. 2 Федерального закона № 69-ФЗ; ГОСТ Р 53254-2009 п. 4.2, 4.6, 5.5; ГОСТ 25772-83 п. 2.7; СНиП 21-01-97 п. 6.30*; СП 1.13130-2009 п. 5.2.15.	19.07.2021г.	

Устранение указанных нарушений требований пожарной безопасности в установленный срок является обязательным для руководителей организаций, должностных лиц, юридических лиц и граждан, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по их устранению.

При несогласии с указанными нарушениями требований пожарной безопасности и (или) сроками их устранения физические и юридические лица в пятнадцатидневный срок вправе обжаловать настоящие предписания в установленном порядке.

В соответствии со статьей 38 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» дисциплинарную, административную или уголовную ответственности в соответствии с действующим законодательством за нарушение требований пожарной безопасности, а также за иные правонарушения в области пожарной безопасности несут:

руководители федеральных органов исполнительной власти;
руководители органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации;
руководители органов местного самоуправления;
собственники имущества;

лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководители организаций;

лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности;

должностные лица в пределах их компетенции;

иные граждане.

Ответственность за нарушение требований пожарной безопасности для квартир (комнат) в домах государственного, муниципального и ведомственного жилищного фонда возлагается на нанимателей или арендаторов, если иное не предусмотрено соответствующим договором.

Государственный инспектор Угличского, Мышкинского
и Большесельского районов Ярославской области
по пожарному надзору



(подпись)

Стадучин А.О.

«30» октября 2020 г.

Предписание для исполнения получил:

Игорь
(подпись)
«30» октября 2020 г.

Игорь
(должность, фамилия, инициалы)