

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека

Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Ярославской области
Территориальный отдел Управления Роспотребнадзора по Ярославской области в Угличском муниципальном районе
152613, г. Углич, Ярославская область, ул. Северная, д. 5

Муниципальному общеобразовательному
учреждению Отрадновская средняя
общеобразовательная школа

**Предписание № 327
об устранении выявленных нарушений**

09.09.2020 г.

г. Углич

При обследовании объектов, рассмотрении представленных документов: Муниципального общеобразовательного учреждения Отрадновская средняя общеобразовательная школа юридический адрес: 152601, Ярославская область, Угличский район, пос. Отрадный (Акт проверки № 513 от 09.09.2020).

выявлены нарушения законодательства Российской Федерации в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения, а также условия, создающие угрозу возникновения и распространения инфекционных заболеваний, массовых неинфекционных заболеваний /отравлений/ людей:

В целом по юридическому лицу

Пункт 1 не выполнен. Не проведена ревизия и очистка вентиляции зданий образовательного учреждения с последующим обследованием технического состояния вентиляции, выполненным специализированной организацией с инструментальными измерениями объемов вытяжки воздуха, в соответствии с требованиями, что является нарушением ч. 1 ст. 28 ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» № 52-ФЗ от 30.03.1999 г. (далее ФЗ № 52 от 30.03.1999 г.); п. 1.6., п. 6.1. СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях» (далее СанПиН 2.4.2.2821-10); п. 8.1. СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций» (далее СанПиН 2.4.1.3049-13).

С целью устранения выявленных административных правонарушений, предупреждения возникновения и распространения инфекционных заболеваний, массовых неинфекционных заболеваний /отравлений/ людей ПРЕДЛАГАЮ:

В целом по юридическому лицу:

1. Обеспечить проведение ревизии и очистку вентиляции зданий образовательного учреждения с последующим обследованием

технического состояния вентиляции, выполненным специализированной организацией с инструментальными измерениями объемов вытяжки воздуха, в соответствии с требованиями п. 1.6., п. 6.1. СанПиН 2.4.2.2821-10; п. 8.1. СанПиН 2.4.1.3049-13.

Срок исполнения: до 01.09.2021 г.

Ответственность за выполнение мероприятий возлагается на **Муниципальное общеобразовательное учреждение Отрадновская средняя общеобразовательная школа.**

Документы, подтверждающие выполнение настоящего предписания, представить в срок до «01» «сентября» 2021 года.

Предписание может быть обжаловано в порядке, установленном действующим законодательством.

Невыполнение предписания влечет административную ответственность, предусмотренную ч. 1 ст. 19.5. Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях.

Заместитель главного государственного
Санитарного врача по Угличскому МР



С.А. Журавлева

Копию настоящего предписания получил:

«___» сентября 2020 г.



директор МОУ Отрадновская
СОШ Хорошулина И.Н.