



Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий

Главное управление МЧС России по Ярославской области
150000, г. Ярославль, ул. Кирова, 5/23, телефон 30-04-41, 32-96-24,
E-mail: ecc01@mail.adm.yar.ru

Управление надзорной деятельности и профилактической работы
150000, г. Ярославль, Красная пл., 8, телефон 79-08-15, E-mail: und-76@mail.ru

Отдел надзорной деятельности и профилактической работы по
Угличскому, Мышкинскому и Большесельскому районам Ярославской области
152615, г. Углич, ул. Ярославская, 10/2, телефон 2-13-37 E-mail: ogpnyglic@mail.ru

Предписание N 21/ 1 /1

об устранении нарушений требований пожарной безопасности, о проведении мероприятий
по обеспечению пожарной безопасности на объектах защиты и по предотвращению угрозы
возникновения пожара

Муниципальному общеобразовательному учреждению
Отрадновской средней общеобразовательной школе,
Заместителю директора по дошкольному образованию
Кабановой Елене Алексеевне

Во исполнение распоряжения главного государственного инспектора Угличского, Мышкинского и Большесельского районов Ярославской области по пожарному надзору № 20 от 06.04.2018 г., ст. 6 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» 13 августа 2018 года государственным инспектором Угличского, Мышкинского и Большесельского районов Ярославской области по пожарному надзору Стадухиным Александром Олеговичем проведена плановая выездная проверка в отношении Муниципального общеобразовательного учреждения Отрадновская средняя общеобразовательная школа (МОУ Отрадновская СОШ), расположенного по адресу: 152601 Ярославская область, Угличский район, п. Отрадный. Проверка проведена в присутствии Бороздина Александра Михайловича – преподавателя – организатора ОБЖ.

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» необходимо устранить следующие нарушения обязательных требований пожарной безопасности, выявленные в ходе проверки.

№пр едпи- сания	Вид нарушения обязательных требований пожарной безопасности с указанием конкретного места выявленного нарушения	Содержание пункта (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта РФ и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого (-ых) нарушены, требования которого нарушены	Срок устранения нарушения обязательных требований пожарной безопасности	Отметка (подпись) о выполнении (указывается только выполнение)
Здание школы				
1.	Провести проверку, осмотр огнетушителей с записью в журнале. <i>Руководитель организации обеспечивает наличие и исправность огнетушителей, периодичность их осмотра и проверки, а также своевременную перезарядку огнетушителей.</i> <i>Учет наличия, периодичности осмотра и сроков перезарядки огнетушителей ведется в специальном журнале произвольной формы.</i>	п. 478 Постановления Правительства РФ от 25.04.2012 №390 (далее – ППП в РФ)	23.07.2018г.	

2.	Обеспечить полное открывание дверей эвакуационных выходов. <i>При эксплуатации эвакуационных путей, эвакуационных и аварийных выходов запрещается блокировать двери эвакуационных выходов.</i>	п.п. б п. 36 ППР в РФ	23.07.2018г.	
----	---	-----------------------	--------------	--

Устранение указанных нарушений требований пожарной безопасности в установленный срок является обязательным для руководителей организаций, должностных лиц, юридических лиц и граждан, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по их устранению.

При несогласии с указанными нарушениями требований пожарной безопасности и (или) сроками их устранения физические и юридические лица в пятнадцатидневный срок вправе обжаловать настоящие предписания в установленном порядке.

В соответствии со статьей 38 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» дисциплинарную, административную или уголовную ответственности в соответствии с действующим законодательством за нарушение требований пожарной безопасности, а также за иные правонарушения в области пожарной безопасности несут:

- руководители федеральных органов исполнительной власти;
- руководители органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации;
- руководители органов местного самоуправления;
- собственники имущества;
- лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководители организаций;
- лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности;
- должностные лица в пределах их компетенции;
- иные граждане.

Ответственность за нарушение требований пожарной безопасности для квартир (комнат) в домах государственного, муниципального и ведомственного жилищного фонда возлагается на нанимателей или арендаторов, если иное не предусмотрено соответствующим договором.

Государственный инспектор Угличского, Мышкинского
и Большесельского районов Ярославской области
по пожарному надзору

«10» мая 2018 г.

Предписание для исполнения получил:

Иванов
(подпись)
«10» мая 2018 г.

 М.П.
Стадухин А.О.
(подпись)
зам. дир. по РО Кабанова С.В.
(должность, фамилия, инициалы)



Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий

Главное управление МЧС России по Ярославской области
150000, г. Ярославль, ул. Кирова, 5/23, телефон 30-04-41, 32-96-24,
E-mail: ecc01@mail.adm.yar.ru

Управление надзорной деятельности и профилактической работы
150000, г. Ярославль, Красная пл., 8, телефон 79-08-15, E-mail: und-76@mail.ru

Отдел надзорной деятельности и профилактической работы по
Угличскому, Мышкинскому и Большесельскому районам Ярославской области
152615, г. Углич, ул. Ярославская, 10/2, телефон 2-13-37 E-mail: ogpnyglic@mail.ru

Предписание N 20/ 1 /1

об устранении нарушений требований пожарной безопасности, о проведении мероприятий
по обеспечению пожарной безопасности на объектах защиты и по предотвращению угрозы
возникновения пожара

Муниципальному общеобразовательному учреждению
Отрадной средней общеобразовательной школе,
директору Хорошулиной Ирине Николаевне

Во исполнение распоряжения главного государственного инспектора Угличского, Мышкинского и Большесельского районов Ярославской области по пожарному надзору № 20 от 06.04.2018 г., ст. 6 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» 13 августа 2018 года государственным инспектором Угличского, Мышкинского и Большесельского районов Ярославской области по пожарному надзору Стадухиным Александром Олеговичем проведена плановая выездная проверка в отношении Муниципального общеобразовательного учреждения Отрадная средняя общеобразовательная школа (МОУ Отрадная СОШ), расположенного по адресу: 152601 Ярославская область, Угличский район, п. Отрадный. Проверка проведена в присутствии Хорошулиной Ирины Николаевны – директора МОУ Отрадной СОШ, Кабановой Елены Алексеевны – зам. директора по дошкольному образованию МОУ Отрадная СОШ, Бороздина Александра Михайловича – преподавателя – организатора ОБЖ.

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» необходимо устранить следующие нарушения обязательных требований пожарной безопасности, выявленные в ходе проверки.

№пр едпи- сания	Вид нарушения обязательных требований пожарной безопасности с указанием конкретного места выявленного нарушения	Содержание пункта (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта РФ и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого (-ых) нарушены, требования которого нарушены	Срок устранения нарушения обязательных требований пожарной безопасности	Отметка (подпись) о выполнении (указывается только выполнение)
Здание школы				
1.	Обеспечить наличие исправных электрических фонарей из расчета 1 фонарь на 50 человек. Необходимо не менее 4 фонарей. <i>На объектах защиты с массовым пребыванием людей руководитель организации обеспечивает наличие исправных электрических фонарей из расчета 1 фонарь на 50 человек.</i>	п. 38 Постановления Правительства РФ от 25.04.2012 №390 (далее – ППР в РФ)	23.07.2018г.	
2.	Заменить или перезарядить огнетушитель	п. 70, п. 478 ППР в РФ	23.07.2018г.	

	в помещении библиотеки на 1 этаже. <i>Руководитель организации обеспечивает соблюдение сроков перезарядки, освидетельствования и своевременной замены, указанных в паспорте огнетушителя.</i>			
3.	Привести в соответствие с требованиями пожарной безопасности вертикальную пожарную лестницу № 1 (см. Акт по испытанию наружных пожарных лестниц ЯОООООВДПО от 28.09.2016 г.). <i>Руководитель организации обеспечивает содержание наружных пожарных лестниц и ограждений на крышах (покрытиях) зданий и сооружений в исправном состоянии, их очистку от снега и наледи в зимнее время, организует не реже 1 раза в 5 лет проведение эксплуатационных испытаний пожарных лестниц и ограждений на крышах с составлением соответствующего протокола испытаний.</i>	п. 24 ППР в РФ; ст. 2 Федерального закона № 69-ФЗ; ГОСТ Р 53254-2009 п. 4.1, 4.2, 4.7, 5.5, Приложение Б.	22.07.2019г.	
4.	Привести в соответствие с требованиями пожарной безопасности вертикальную пожарную лестницу № 2 (см. Акт по испытанию наружных пожарных лестниц ЯОООООВДПО от 28.09.2016 г.). <i>Руководитель организации обеспечивает содержание наружных пожарных лестниц и ограждений на крышах (покрытиях) зданий и сооружений в исправном состоянии, их очистку от снега и наледи в зимнее время, организует не реже 1 раза в 5 лет проведение эксплуатационных испытаний пожарных лестниц и ограждений на крышах с составлением соответствующего протокола испытаний.</i>	п. 24 ППР в РФ; ст. 2 Федерального закона № 69-ФЗ; ГОСТ Р 53254-2009 п. 4.7, 5.5, Приложение Б.	22.07.2019г.	
Здание детского сада (п. Отрядный)				
5.	Оборудовать светильники в помещении № 37 по тех.паспорту на 1-ом этаже (бельевая) колпаками (рассеивателями).	ППР в РФ п. 42 в)	23.07.2018г.	
6.	Закрыть крышкой разветвительную электрокоробка в группе «Совушки» на 2 этаже.	ст. 2 Федерального закона № 69-ФЗ; СНиП 3.05.06-85 п. 3.34, п. 42 ППР в РФ	23.07.2018г.	
7.	Привести в соответствие с требованиями пожарной безопасности маршевую пожарную лестницу (западная сторона) (см. Акт по испытанию наружных пожарных лестниц ЯОООООВДПО от 28.09.2016 г.). <i>Руководитель организации обеспечивает содержание наружных пожарных лестниц и ограждений на крышах (покрытиях) зданий и сооружений в исправном состоянии, их очистку от снега и наледи в зимнее время, организует не реже 1 раза</i>	п. 24 ППР в РФ; ст. 2 Федерального закона № 69-ФЗ; ГОСТ Р 53254-2009 п. 4.2, 4.6, 5.5; ГОСТ 25772-83 п. 2.7; СНиП 21-01-97 п. 6.30*; СП 1.13130-2009 п. 5.2.15.	22.07.2019г.	

	в 5 лет проведение эксплуатационных испытаний пожарных лестниц и ограждений на крышах с составлением соответствующего протокола испытаний.			
8.	Привести в соответствие с требованиями пожарной безопасности маршевую пожарную лестницу (восточная сторона) (см. Акт по испытанию наружных пожарных лестниц ЯООООВДПО от 28.09.2016 г.). Руководитель организации обеспечивает содержание наружных пожарных лестниц и ограждений на крышах (покрытиях) зданий и сооружений в исправном состоянии, их очистку от снега и наледи в зимнее время, организует не реже 1 раза в 5 лет проведение эксплуатационных испытаний пожарных лестниц и ограждений на крышах с составлением соответствующего протокола испытаний.	п. 24 ППР в РФ; ст. 2 Федерального закона № 69-ФЗ; ГОСТ Р 53254-2009 п. 4.2, 4.6, 5.5; ГОСТ 25772-83 п. 2.7; СНиП 21-01-97 п. 6.30*; СП 1.13130-2009 п. 5.2.15.	22.07.2019г.	

Устранение указанных нарушений требований пожарной безопасности в установленный срок является обязательным для руководителей организаций, должностных лиц, юридических лиц и граждан, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по их устранению.

При несогласии с указанными нарушениями требований пожарной безопасности и (или) сроками их устранения физические и юридические лица в пятнадцатидневный срок вправе обжаловать настоящие предписания в установленном порядке.

В соответствии со статьей 38 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» дисциплинарную, административную или уголовную ответственности в соответствии с действующим законодательством за нарушение требований пожарной безопасности, а также за иные правонарушения в области пожарной безопасности несут:

руководители федеральных органов исполнительной власти;

руководители органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации;

руководители органов местного самоуправления;

собственники имущества;

лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководители организаций;

лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности;

должностные лица в пределах их компетенции;

иные граждане.

Ответственность за нарушение требований пожарной безопасности для квартир (комнат) в домах государственного, муниципального и ведомственного жилищного фонда возлагается на нанимателей или арендаторов, если иное не предусмотрено соответствующим договором.

Государственный инспектор Угличского, Мышкинского и Большесельского районов Ярославской области по пожарному надзору

Стадухин А.О.

«10» мая 2018 г.

Предписание для исполнения получил:

Королева
(подпись)

«10» мая 2018 г.

Королева И.Ф., директор
(должность, фамилия, инициалы)